

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

E. V. Вразов
"27" августа 2015 г.

**Техническое задание
на противопожарное оборудование ящик для песка пожарный
лот № 310А**

1. Общие положения.

1.1. Ящики для песка пожарные предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, Е, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов», окраска пожарного ящика должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

1.2. В комплект поставки должны входить:

- Ящик металлический для песка с крышкой;
- Совковая лопата.

1.3. Ящик для песка пожарный должен иметь вместимость не менее 0,5 м³. Ящик должен быть оборудован плотно прилегающей крышкой, исключающей попадание осадков, но не затрудняющей извлечение песка.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня изготовления.

2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку ящиков для песка на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Наименование	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество
Тверьэнерго	Ящик металлический пожарный для песка	Авто/жд	г. Тверь, пр-т Калинина, 66	В течение 30 дней с момента заключения договора	7

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

3.1. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

И.о. начальника Управления
производственной безопасности и
производственного контроля
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»



И.В. Швалев