

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
E.B. Вразов
" 27 " июля 2015 г.

**Техническое задание
на противопожарное оборудование щит пожарный
лот № 310A**

1. Общие положения.

1.1. Щиты пожарные применяются для размещения вне помещений для тушения возгораний на открытом воздухе. Пожарные щиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание». Окраска пожарного щита должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 12.4.026-01 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

2. Предмет конкурса.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку противопожарного оборудования на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Наименование	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки*	Количество, шт
Тверьэнерго	Щит пожарный навесной в комплекте	Авто/жд	г. Тверь, ул. Димитрова, 66	30	15

* в днях с момента заключения договора

3. Общие требования к щитам пожарным.

3.1. Данное техническое задание распространяется на закупку щитов пожарных открытого типа ЩП-В класса В в комплекте с размещенным на нем противопожарным оборудованием.

3.2. Конструкция щита по способу установки – навесной.

3.3. В конструкции пожарного щита следует предусмотреть возможность крепления к строительным конструкциям.

3.4. Пожарный щит должен быть изготовлен из дерева или из металла.

3.5. Ящик с песком, входящий в состав пожарного щита, должен быть укомплектован крышкой, исключающей попадание осадков, но не затрудняющей извлечение песка.

3.6. Пожарный щит должен быть укомплектован следующими средствами пожаротушения:

- огнетушитель порошковый ОП 5 – 2 шт.;
- лом – 1 шт.;
- ведро конусное – 1 шт.;
- асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)
- лопата штыковая – 1 шт.;
- лопата совковая – 1 шт.;
- ящик с песком 0,5 куб.м.

Щиты пожарные не подлежат обязательной сертификации.

4. Комплект поставки.

4.1. В комплект поставки должны входить:

- пожарный щит;
- комплект креплений для размещаемых на щите средств пожаротушения;
- средства крепления щита к строительным конструкциям
- эксплуатационная документация.

5. Условия оплаты.

5.1. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

И.о. начальника Управления
производственной безопасности и
производственного контроля
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

И.В. Швалев