

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов
« 21 » 12 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6180556

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП (6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ для присоединения *строящейся гостиницы с энергопринимающими устройствами (Архипенко Галина Евгеньевна)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. Маяковского, д. 7 А, кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:19:6170115:5.*

Основание: уточнение объема строительства электросетевого объекта согласно предпроектному обследованию №18-477.3-ПОО; письмо комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 30.10.2018 г. №1118.

Внести следующие изменения в текст технического задания №6180556 от 15.08.2018 г.:

Состав работ (пункт 2) изложить в следующей редакции:

2.1. Состав работ:


2.1.1. Новое строительство и расширение:

2.1.1.1. В РУ 0,4 кВ ТП №101/180 кВА смонтировать шкаф распределительный с защитным коммутационным аппаратом (Z48- TP41693281.04).

2.1.1.2. От коммутационного аппарата построить КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 100 м, из них 90 м – методом ГНБ, до ПУ Заявителя, монтируемого на границе земельного участка Заявителя. (Z48- TP41693281.03).

Остальные пункты технического задания №6180556 от 15.08.2018 г. остаются без изменений.

И. о. заместителя главного инженера
по управления производственными активами
и развитию -
начальник управления
технологического развития



О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.
Тел. 22-88-81

