

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора-  
главный инженер филиала ПАО  
«Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

/ И.А. Седанов

17.05.2023

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку

Блок фундаментный ФБС 24.4.6

лот №206Е

### **1. Общая часть.**

1.1. ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку материалов для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», во исполнение протокола заседания Штаба филиала ПАО «Россети Центр» - Тамбовэнерго» №5 от 16.05.2023 г.

### **2. Общие требования к условиям поставки.**

#### **2.1. Требования к упаковке и ее маркировке.**

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

#### **2.2. Требования к доставке и погрузке / разгрузке.**

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

#### **2.3. Иные требования.**

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

### **3. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленных данным Техническим заданием.

№	Номер материала	Наименование	ЕИ	Количество
1	2110821	Блок фундаментный ФБС 24.4.6	ШТ	713

#### **Технические характеристики:**

Наименование ж/б изделия	Технические требования и характеристики ж/б изделия
ФБС24.4.6	ГОСТ 13579-2018
	- Длина, мм – 2380
	- Ширина, мм – 400
	- Высота, мм – 580

	- Масса, т – 1,3
	- Плотность – 12,5
Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С	+50
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	-70
Марка бетона	В 7,5
Морозостойкость	F200
Водонепроницаемость	W2
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	60
Срок службы, лет, не менее	40
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+
<ul style="list-style-type: none"> <li>изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В 7,5</li> <li>для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III</li> <li>ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах</li> <li>ж/б изделия должны иметь монтажные петли</li> <li>на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия</li> <li>ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов</li> <li>каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом</li> <li>поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.</li> </ul>	

#### 4. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

#### 5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться согласно срокам заводов-изготовителей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стройматериалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### 6. Сроки и очередность поставки продукции.

Срок поставки: до 23 июня 2023 г.

Базис поставки – склад Покупателя. Поставка товара осуществляется за счёт Поставщика на склад Покупателя, размещённый по следующим адресам:

Объект	Адрес	Кол-во Блоков, шт.
ПС 110кВ Тамбовская № 3	Тамбовская обл., г. Тамбов, район ул. им. Юрия Гагарина/ул. Киквидзе, д. 268/91	115
ПС 110кВ Малиновская	Тамбовский р-н, п. Дружба	220
ПС 35кВ Элеваторная	Знаменский р-н, с. Воронцовка	80
ПС 110кВ Первомайская	Первомайский р-н, р.п. Первомайский, ул. Энергетиков	114
ПС 110кВ Алгасовская	Моршанский р-н, Компрессорная станция "Алгасово"	184

#### 7. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;

- привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

#### **8. Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СЭЗиС

Карелин Д.А.