

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

«23» 08 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5021121

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ.

для присоединения *канализационной насосной станции №2 (МУП «Елецводоканал»)*, расположенной по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. Кротевича, кадастровый (или условный) номер: 48:19:6360127:0016 (125 кВт, 0,4 кВ, категория надежности I).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Постановлению Администрации Липецкой области от 14 мая 2013 г. №229.

Внести следующие изменения в текст технического задания №5021121 от 29.06.2016 г.

Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1 От ячейки №7 РУ-6 кВ ТП №309 до проектируемой трансформаторной подстанции по п. 2.1.6 построить КЛ-6 кВ методом ГНБ (ориентировочной протяженностью 310 м).»

Пункты 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 изложить в следующей редакции:

«2.1.3 От места разреза КЛ-6 кВ по п. 2.1.2 построить две КЛ-6 кВ до проектируемой трансформаторной подстанции по п. 2.1.6 методом ГНБ (ориентировочной протяженностью 2x120 м).

2.1.4 От РУ-0,4 кВ №1 проектируемой трансформаторной подстанции до ПУ Заявителя, расположенного на границе земельного участка, построить КЛ-0,4 кВ методом ГНБ (ориентировочной протяженностью 60 м).

2.1.5 От РУ-0,4 кВ №2 проектируемой трансформаторной подстанции до ПУ Заявителя, расположенного на границе земельного участка, построить КЛ-0,4 кВ методом ГНБ (ориентировочной протяженностью 60 м)».

Остальные пункты технического задания №5021121 от 29.06.2016 г. остаются без изменений.

Начальник управления
перспективного развития


О.А. Серёдкин

Исп. Данилевская Н.А.

