

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по реализации услуг  
филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Липецкэнерго»

А.В. Филатов

« 20 » 07 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры на право заключения договора на  
выполнение работ, в целях исполнения обязательств по договорам об  
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на территории Липецкой области

И.о. начальника управления технологического  
присоединения и перспективного развития



А.С. Путилин

2021

# 1. Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на выполнение работ, при осуществлении процедуры технологического присоединения.

1.1. Предметом закупки является выполнение следующих работ:

## Спецификация выполняемых работ

Таблица №1

№ п/п	Наименование работ	Количество устанавливаемых счетчиков, шт.	Предельный срок выполнения работ, раб. дни
1	Выполнение комплекса работ, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка (с материалом)	190	10
2	Выполнение комплекса работ, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка (с материалом)	598	10

1.2. По итогам проведения торгово-закупочной процедуры с победителем будет заключен договор сроком действия до 31.12.2021г. или до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

1.3. Зона обслуживания: Липецкая область.

1.4. Для подтверждения выполнения работ участником предоставляется пакет документов по каждому объекту:

1.4.1. При проектировании: бумажная версия разработанного проекта в одном экземпляре, выполненного на бумаге форматом А-4, а также его электронная версия в формате pdf.

1.4.2. При выполнении монтажных работ, испытаний и монтаже заземления:

Пакет документов должен предоставляться в скрепленном с помощью скоросшивателя виде и должен содержать:

- копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации), (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

- сопроводительную техническую документацию на используемое при выполнении работ оборудование и материалы (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

- протоколы и акты, подтверждающие выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами (в бумажном и электронном виде в формате pdf);



- документы, подтверждающие выполнение монтажа и отсутствие замечаний к выполненным работам о стороны заказчика (представителя РЭС).

1.5. Предельный срок выполнения работ в соответствии с таблицей №1 (10 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение работ).

## **2. Обоснование для выполнения работ**

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры.

## **3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ**

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Изд 7 с дополнениями и изменениями;
- ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»
- Постановление правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»
- Технические условия, оформляемые к договорам технологического присоединения.

## **4. Требования к Участнику**

4.1. Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

4.2. Участник торгов должен иметь положительный опыт оказания аналогичных работ не менее 2-х лет.

4.3. Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

4.4. Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

4.5. Победитель должен согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» привлечение к исполнению договора субподрядчиков, с предоставлением копии договора субподряда. При этом, субподрядчик должен иметь достаточные производственные мощности для выполнения работы по договору.

4.6. Победитель и его соисполнители/субподрядчики после заключения договора с МРСК Центра не должны выполнять работы, указанные в п 1.1 настоящего Технического задания, либо аналогичные, другим заказчикам на территории Липецкой области.

4.7. Победитель в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора должен предоставить в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» образец пункта учета, выполненный в соответствии с данным техническим заданием.

## **5. Материалы**



5.1. При выполнении работ используется материалы Участника, либо материалы приобретенные конечным заявителем по технологическому присоединению.

5.2. При использовании материала Участника материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

5.3. Требования к материалам Участника:

- материалы должны соответствовать технической политике Общества;
- номенклатура материалов должны быть согласованы с Заказчиком;
- для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;
- оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;
- предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП;
- Участник должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
- Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.