

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 15 » 09 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4710092

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *газетно - журнального киоска* (*ООО «Распространение. Обработка. Сбор печатной продукции»*), расположенного по адресу: *Липецкая обл., Липецкий район, г. Липецк, ул. Политехническая, кадастровый (или условный) номер: 48:20:0014701:5714 (5,3 кВт; 220 В, категория надежности 3)*.

Основание: Изменения в ТУ №4710092 от 30.08.2016 г.; уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта №65-16-ПОО от 14.09.2016 г.; письма ООО «ЭнергоГ48» от 15.09.2016 г. №567.

Внести следующие изменения в текст технического задания №4710092 от 21.10.2015 г.:

Наименование организации «ООО «Роспечать» заменить на «ООО «Распространение. Обработка. Сбор печатной продукции».

Пункт 1.3.1.1. Состава работ изложить в следующей редакции:


1.3.1.1. От коммутационного аппарата «Фидер №8» РУ 0,4 кВ ТП №7 /2x630 кВА построить КЛ 0,23 кВ до ВРУ объекта ориентировочной протяженностью 130 м методом ГНБ.

Остальные пункты технического задания №4710092 от 21.10.2015 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию


Э.Ю. Кусиныш

Начальник управления
перспективного развития


О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.