

Пересечение 9 с дорогой

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам.инв. №	
Абрис Масштаб:гор 1:1000 верт 1:100					
N и тип опоры		16. ПАМБ10-16		17. ПАМБ10-16	
N чертежа опоры		21.0050 12		21.0050 12	
Расстояние, м		12,0	3,00	10,0	3,00
Отметка земли, м		232,00	232,00	234,00	233,00
Пролет, м		40,0			
Марка провода		3хСИП-3 (1х70)			
Крепление провода		анкерное		анкерное	
Грозозащита		Опоры ВЛЗ 6кВ заземлить с нормируемым сопротивлением			
Местоположение пересечения		пос. Милосидово			

N пересечения	Пересекаемое сооружение	Исходные данные $\theta=15\text{м.}$ провод ЗХСИП-3 (1х70)					Расстояние $X, \text{м}$	Стрела провеса провода, м	Габарит пров.м				
		$U \cdot 10^{-3} \frac{\text{дан.}}{\text{мм}^2}$	$U \cdot 10^{-3} \frac{\text{дан.}}{\text{мм}^2}$	$\sigma_{\text{т-35}} \frac{\text{дан.}}{\text{мм}^2}$	$\sigma_{\text{т-5}} \frac{\text{дан.}}{\text{мм}^2}$	lр. м			$\Delta h \text{ м}$	норм.лн. режим		аварийн. режим	
										расч.	норм.	расч.	норм.
9	дорога	-	22.09	-	8.07	40.0	1.0	20.0	0.55	расч.	норм.	расч.	норм.
										9.33	7.0	-	-

1. Пересечения выполнены в соответствии с ПУЭ-7

[illegible]