

Марка, позиция		Обозначение				Наименование				Кол-во	Масса ед, кг	Примеч. Объем ед, м³
		Железобетонные изделия										
СВ110-5		ТУ5863-007-00113557-94				Стойка вибрированная СВ110-5				45	1130	0,45
П-3и		250017-31				Опорно-анкерная плита П-3и				19	110	0,05
ПТ45		ТУ 5863-006-00113557-94				Приставка ПТ45				20	510	0,2
						Итого, м³:				16,25		
		Стальные конструкции										
ТМ63		27.0002-28				Траверса ТМ63				4	22,3	89,2
ТМ65		27.0002-30				Траверса ТМ65				4	18,8	75,2
ТМ66		27.0002-31				Траверса ТМ66				4	6,7	26,8
ОГ56		210050 02.01				Оголовок ОГ56				2	18,3	36,6
У52		27.0002-41				Крепление подкоса У52				6	7,1	42,6
Х51		27.0002-42				Хомут Х51				12	1,9	22,8
Х51		210050 01.03				Хомут Х51				2	1,1	2,2
ТМ77		210050 10.02				Траверса ТМ77				4	17,2	68,8
ТМ80		210050 10.03				Траверса ТМ80				4	2,34	9,36
У52		210050 10.01				Крепление подкоса У52				4	7,0	28
ТМ68		157-97.01.01				Траверса ТМ68				8	13,5	108,0
ТМ72а		157-97.01.04				Траверса ТМ72а				15	13,0	195,0
ТМ72б		157-97.04.02				Траверса ТМ72б				3	13,0	39,0
ТМ73		157-97.07.01				Траверса ТМ73				2	5,1	10,2
ТМ74		157-97.07.01				Траверса ТМ74				1	7,5	7,5
Х51		157-97.01.03				Хомут Х51				36	1,1	39,6
Х52		157-97.07.02				Хомут Х52				4	1,3	5,2
УП50		157-97.01.04				Упор УП50				1	1,25	1,25
КИ2		157-97.01.001				Крепление изолятора				6	3	18
У52		157-97.07.03				Крепление подкоса				7	7,0	49
Взам. Инв. №								868-ЭС.С1				
								Смоленская область, г. Смоленск, пос. Миловидово. (Узрехелидзе Анатолий Григорьевич).				
Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
								Строительство участка ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ №602 ПС 110/35/6кВ Южная и участка ЛЭП-6кВ от ВЛ-2302 РП-023 ВЛ-6кВ №615бПС 110/35/6кВ Южная для тех.присоединения объекта торгова-бытового обслуживания и АБК.				
								Стадия	Лист	Листов		
								РП	1	3		
Инв. № подл.		ГИП		Ковалева				Спецификация строительных изделий.				
		Разраб.		Ковалева								
								ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 2016г.				

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол-ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					3

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примеч. Объем ед., м³
		Метизы на установки ОПН	4	0,12	0,48
		Итого, кг:	30,0		
<u>Установка светильников</u>					
ЗП6	25.0017-43	Заземляющий проводник ЗП6	16	0,5	
X15	25.0017-42	Хомут X15	2	0,42	
		Итого, кг:	1,64		
<u>Металл для заземления опор</u>					
		Круг $\frac{16 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{ст. А3 ГОСТ } 535-88}$, м	280,0	1,6	448,0
		Круг $\frac{10 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{ст. 3 ГОСТ } 535-88}$, м	696	0,62	431,5
		Итого, кг:	879,5		

