

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

 / Н.П. Киреенко
«18» 02 2015 г.

**Техническое задание
на противопожарное оборудование
(огнетушители переносные, лот № 310А)**

1. Общая часть.

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку противопожарного оборудования (огнетушители переносные) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования филиала «Смоленскэнерго».

1.2. Закупка производится на основании Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

2. Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку противопожарного оборудования на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Марка изделия	Точка поставки	Срок поставки *	Количество, шт.
«Смоленскэнерго»	Огнетушитель ОП-2	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	247
«Смоленскэнерго»	Огнетушитель ОП-5	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	70
«Смоленскэнерго»	Огнетушитель ОП-8	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	47
«Смоленскэнерго»	Огнетушитель ОУ-2	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	39
«Смоленскэнерго»	Огнетушитель ОУ-5	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	74
«Смоленскэнерго»	Огнетушитель ОУ-10	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	51
«Смоленскэнерго»	Кошма противопожарная 1500x2000	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5,	45	40

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Общие положения.

3.1. Огнетушители переносные типа ОУ или ОП (с полной массой не более 20 кг, далее – огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители

переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», техническим и конструкторским документам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Огнетушители должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ, в том числе иметь сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.

3.3. В комплект поставки должны входить:

- огнетушители;
- кронштейны для крепления огнетушителей при установке его на защищаемом объекте;
- руководства по эксплуатации, совмещенные с паспортами на огнетушители;
- сертификаты соответствия.

3.4. Качество компонентов, которые были использованы для комплектации огнетушителей, должны быть подтверждены необходимыми документами предприятий-поставщиков (паспорт, сертификат и др.).

3.5. Каждый огнетушитель должен быть упакован в картонную коробку. Допускается упаковка огнетушителя в оберточную бумагу и (или) полиэтиленовую пленку с последующей упаковкой огнетушителей в гофроящик или другую тару; количество огнетушителей определяется вместимостью тары. Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения огнетушителя и предохранять его от возможных повреждений. Упаковку огнетушителя, заряда огнетушителя (если он поставляется отдельно), деталей и сопроводительных документов следует выполнять по ГОСТ 23170.

4. Технические требования.

4.1. Углекислотные огнетушители должны иметь следующие технические характеристики:

Марка огнетушителя	Вместимость, л	Масса заряда, кг	Время выхода заряда, с	Огнетушащая способность	Размеры, мм	Общая масса, кг
ОУ-2	2	1,4	8	13В	440×220	6,5
ОУ-5	5	3,5	9	34В	570×270	18,0
ОУ-10	10	7	15	55В	1200×370	30,0

*Ранги модельного очага пожара:

10В - горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющем форму круга (13В - соответственно 13 литров, 34В - 34 литра и т. д.).

4.2. Порошковые огнетушители должны иметь следующие технические характеристики:

Марка огнетушителя	Масса заряда, кг	Длина выброса, м	Время выхода заряда, с	Огнетушащая способность	Размеры, мм	Общая масса, кг
ОП-2 (з)	2,0	3	6	1А**, 21В	350×170×130	3,6
ОП-5 (з)	5,0	3,5	10	4А, 144В	530×420×440	7
ОП-8 (з)	8,0	4,0	15	4А, 144В	560×175	12

Ранги модельного очага пожара:

* 10В - горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющем форму круга (13В - соответственно 13 литров, 34В - 34 литра и т.д.).

** 1А - горение модельного очага в виде деревянных брусков, уложенных в куб объемом $\frac{1}{8} \text{ м}^3$; 2А - объем куба в 2 раза больше ($\frac{1}{4} \text{ м}^3$), 4А - в 4 раза больше ($\frac{1}{2} \text{ м}^3$) и т.д.

Порошковые огнетушители должны быть предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, Е и поставляться с манометром.

Диапазон температур хранения: -40 - +50 °С.

4.3. Кошма противопожарная размер полотна, мм: 1500 x 2000, температурный режим, °С: рабочая 700, максимальная - до 950. Назначение кошмы - устранение горения материалов в начальной стадии пожара. Должна нейтрализовать локальные очаги возгорания классов А, В и Е. Материал - кремнеземная ткань, с высокими огнезащитными и теплоизоляционными свойствами. Должна иметь сертификат пожарной безопасности.

5. Гарантийные обязательства.

Транспортирование огнетушителей допускается всеми видами транспорта кроме воздушного (автомобильным, железнодорожным, речным, морским) в крытых транспортных средствах, в соответствии с утвержденными правилами, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части механических воздействий - средние (С) по ГОСТ 23170.

При транспортировании огнетушители не должны перемещаться внутри тары и подвергаться ударам.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

При транспортировании, хранении огнетушителей не допускается:

- воздействие бензина, масла, срыва пломбы (без использования огнетушителя), ударов твердыми предметами;

- крепления и подвески на огнетушитель каких-либо предметов.

- попадания влаги в раструб.

Огнетушители относятся к опасному грузу класса 2.1. по ГОСТ 19433.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей не менее 2 лет со дня приемки ОТК, куда входит срок хранения (до одного года). Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

6. Требования к надежности оборудования.

Срок службы огнетушителей с перезарядкой огнетушащего вещества, заменой резиновых изделий, уплотнительных прокладок и восстановлением лакокрасочного покрытия должен составлять 10 лет, кошмы противопожарной – до 7 лет.

7. Состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки должны входить:

- огнетушители,
- руководства по эксплуатации, совмещенные с паспортами на огнетушители;
- сертификаты соответствия.

8. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку в сроки, согласованные с Покупателем без изменения стоимости поставляемого оборудования.

10. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость продукции должна быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Покупателя, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Покупателя.

Заместитель главного инженера-
начальник УВС



П.В. Лобанов