

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Первый заместитель директора –  
главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»  
\_\_\_\_\_  
Р.В. Трубин  
« 25 » \_\_\_\_\_ 2015г.

**Техническое задание  
на закупку раструбов к огнетушителям**

**1. Общая часть.**

ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку противопожарного оборудования (раструб к огнетушителям) для обеспечения пожарной безопасности на объектах филиала.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

**2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку материалов на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал     | Марка   | Количество,<br>шт. | Точка поставки   | Срок<br>поставки* |
|------------|---|--------------------|--|-------------------|
| «Ярэнерго» | Раструб с<br>трубкой к<br>огнетушителю<br>ОУ-3        | 83                 | 150003, г.Ярославль,<br>ул.Северная подстанция,<br>д.9 | 30                |
|            | Раструб с<br>гибким шлангом<br>к огнетушителю<br>ОУ-5 | 82                 |  |                   |

\* в календарных днях, с момента заявки от филиала.

**3. Технические требования.**

Качество продукции должно соответствовать действующему ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», который содержит обязательные требования, предъявляемые к поставляемому товару.

Раструб, установленный на углекислотном огнетушителе, не должен быть изготовлен из металла, т.к. огнетушитель будет использоваться для тушения пожаров электрооборудования.

Полимерные материалы, которые будут применены для изготовления раструбов, должны обеспечивать стойкость и прочность после старения при термическом воздействии и после воздействия ультрафиолетового излучения.

Свойства полимерных материалов должны быть подтверждены протоколами испытаний.

Раструб углекислотного огнетушителя должен сохранять прочность после выпуска ОТВ и падения с высоты 1м.

Раструб углекислотного огнетушителя должен сохранять прочность при падении заряженного огнетушителя с высоты 0,6м.

Конструкция крепления раструба к головке углекислотного огнетушителя (без шланга) должна обеспечивать возможность его установки и надежной фиксации в удобном для оператора положении. Это положение раструба не должно самопроизвольно изменяться при выпуске заряда из огнетушителя.

Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку или изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.

Раструб углекислотного огнетушителя должен иметь маркировку, нанесенную в районе выходного сечения, с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен.

#### **4. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока — с момента ввода объекта в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оборудования из строя Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

#### **5. Сроки и очередность поставки оборудования.**

Поставка требуемого оборудования должна быть выполнена согласно графику, указанному в договоре поставки.

Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

#### **6. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование поставляемого оборудования с Покупателем в сроки, согласованные с Покупателем, без изменения стоимости поставляемого оборудования.

С оборудованием поставляется весь необходимый пакет документов: сертификат (или письмо о не вхождении в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации), паспорт и инструкция по эксплуатации.

**7. Правила приемки оборудования.**

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика, при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**8. Стоимость продукции.**

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УПБиПК



О.М. Лазаев